

Отчет

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центральная детская музыкальная школа»
об исполнении предписаний контролирующих органов

В соответствии с Постановлением о возбуждении производства об административном правонарушении от 24.03.2014 г. Прокуратурой г. Саратова 11 марта 2014 г. с привлечением инспектора ОНД по г. Саратову Управления надзорной деятельности ГУ МЧС РФ по Саратовской области проведена проверка соблюдения противопожарного законодательства.

№ п/п	Выявленные нарушения	Меры по устранению
4.	В подвале под лестничным маршем оборудовано помещение для хранения различных горючих материалов	Помещение в подвале под лестничным маршем было ликвидировано.
5.	Не предоставлен акт эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы и ограждения на крыше	Проведены эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы. Проведены работы по замене ограждения крыши и его эксплуатационные испытания
6.	Допускается использование резиновых дорожек, не закрепленных к полу	Прекращено использование резиновых дорожек
7.	Допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции	Проведены работы по замене электрической проводки, прекращена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции
8.	Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями)	Проведены работы по замене светильника. Эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем) прекращена.
9.	Для отделки путей эвакуации (потолка) подвального помещения применены горючие отделочные материалы	Проведены ремонтные работы потолка подвала, горючие отделочные материалы заменены на окраску водоземлемым раствором
10.	Помещения подвала не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией	Проведены работы по дооборудованию АПС в подвальном помещении

Директор МБУДО «ЦДМШ»



Э.А. Волкова