

Отчет
 муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
 «Центральная детская музыкальная школа»
 об исполнении предписаний контролирующих органов

« 16 » 11 2021 г.

По результатам проведения проверки Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области с 26.10.2021 г. по 18.11.2021 г. было установлено:

№ п/п	Выявленные нарушения	Меры по устранению
1.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники	Планируется устранение данного нарушения до сентября 2022 г.
2.	Дежурный персонал учреждения не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара	Планируется устранение данного нарушения до сентября 2022 г.
3.	На путях эвакуации отсутствует эвакуационное (аварийное) освещение	Планируется устранение данного нарушения до сентября 2022 г.
4.	Лестница на втором этаже не оборудована поручнями	Планируется устранение данного нарушения до сентября 2022 г.
5.	Для отделки путей эвакуации применены материалы с неизвестным классом пожарной опасности (не предоставлен сертификат на материал при отделке поста охраны на 1 этаже)	Планируется устранение данного нарушения до сентября 2022 г.
6.	Дверь в помещение библиотеки, в котором осуществляется хранение горючих и негорючих материалов в горючей упаковке, выполнена не противопожарной с пределом огнестойкости не менее EI 60	Планируется устранение данного нарушения до сентября 2022 г.

Директор МБУДО «ЦДМШ»



Э.А. Волкова